




ÁREA À AMPLIAR SALAS DE AULA:	134,48 m²
ÁREA DE RAMPAS À CONSTRUIR:	2,16 m²
ÁREA TOTAL À AMPLIAR:	136,64 m²
ÁREA EXISTENTE ESCOLA:	1.735,14 m²
ÁREA TOTAL À AMPLIAR E EXISTENTE:	1.871,78 m²



LEGENDA

	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA BLOCO AUTÔNOMO
	EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO A:B:C C/ CAP. EXT. 2A – 20B:C
	INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO
	SINALIZAÇÃO DE SAÍDA
	SINALIZAÇÃO DIRECIONAL DE SAÍDA

PLANO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO					
IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO					
Pavimento ou Setor	Ocupação	C.I. (m²/m³)	Nº de Pessoas/m²	Pé direito (m)	Área (m²)
PVTO TÉRREO	ESCOLA EXISTENTE	300,00	01	3,00m	1.735,14m²
PVTO TÉRREO	ESCOLA A AMPLIAR	300,00	01	3,00m	134,48m²
Altura	3,00m	Risco	RL	Área existente	Área total
					1.871,78m²

MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO									
☐	Atuação de vizinhos do Corpo de Bombeiros	☐	Eliminação de emergência						
☐	Separação entre edificações	☐	Extinção de incêndio						
☐	Segurança estrutural nas edificações	☐	Insuficiência de emergência						
☐	Compartimentação (horizontal/vertical)	☐	Insuficiência de unidades						
☐	Controle de material de acabamento	☐	Isolantes e mangueiras						
☐	Saídas de emergência	☐	Chuveiros automáticos						
☐	Elevador de emergência	☐	Acabamento						
☐	Controle de fumaça	☐	Esgrima						
☐	Plano de emergência	☐	Brigada de Incêndio						
Reservatórios Inferior		0,00	Superior	0,00	RTI	0,00	SPK	0,00	

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DO PSCIP		
Data	Discriminação da atualização/substituição	Nº do PSCIP
-	-	
-	-	

Olinda/Endereço		ESCOLA RURAL MUNICIPAL BENJAMIM CONSTANT LOTE Nº 74 GLEBA 119-4CP - PINHEIRO - CAPANEMA PE	
Área	134,38m ²	Ocupação Escola EI	PARA USO DO CEMPR
Prancha 01 03	Conteúdo da Prancha PLANTA BAIXA DETALHES QUADRO DE ESTATÍSTICA		
Proprietário MUNICÍPIO DE CAPANEMA			
Escala	Responsável Técnico RUBENS T. K. SOUZA		Data 10/09/2011