



Município de Capanema - PR

Secretaria de Planejamento e Projetos

RELATÓRIO DE SONDAGEM

Sondagem realizada em área localizada no Município de Capanema -PR na Chácaras 62-63 e 79 no bairro Santo Expedito nas dependências do Ginásio Municipal de Capanema -PR da Planta Geral do Município, para a **REFORMA, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 904598/2020.**

O terreno apresenta topografia com declive aproximado de 03,00 a 05,00 %, com vegetação rasteira, com área de 510,50 m².

Foram locados 09(nove) furos de sondagem, num total de 23,30 metros de forma a abranger uniformemente o terreno, objetivando um reconhecimento geral do subsolo.

Os furos foram feitos em sua maioria com retroescavadeira sendo completados manualmente através de trado com 0,20 m de diâmetro até uma profundidade máxima de 3,00 m sendo que o lençol freático não foi encontrado, sendo encontradas como solo predominante argila vermelha e rocha.

É recomendável a utilização de sapatas com profundidade variável de 1,00 m na região onde será executada a arquibancada, já na região onde será executada o muro do alambrado a utilização de estacas são as melhores situações tendo em vista as sondagens realizadas.

Capanema, 14 de setembro de 2021.

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matricula n.º 1945-1
CREA-RS 88.296/D

Rubens Luis Rolando Souza
Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho
CREA RS 88.296/D