

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

Projeto: BARRACÃO PRÉ-MOLDADO - BAIAS - RECINTO DE LEILÕES FEIRA

Chácatra 69A do setor NE em Capanema-PR

Área: 589,23 m2

| DESCRIÇÃO DOS FUROS DE SONDAGEM GEOLÓGICA |               |                       |         |               |                       |
|---|---------------|-----------------------|---------|---------------|-----------------------|
| FURO Nº                                   | PROFUNDIDADE  | TIPO DE SOLO          | FURO Nº | PROFUNDIDADE  | TIPO DE SOLO          |
| 01  | 0,00 - 0,20 m | argila c/ mat. orgân. | 02      | 0,00 - 0,20 m | argila c/ mat. orgân. |
|   | 0,20 - 1,00 m | argila                |         | 0,20 - 1,00 m | argila                |
|   | 1,00 - 2,50 m | argila                |         | 1,00 - 2,00 m | argila                |
|   | 2,50 - 3,20 m | argila                |         | 2,00 - 3,50 m | argila                |
|   |               |                       |         |               |                       |
| 03  | 0,00 - 0,20 m | argila c/ mat. orgân. | 04      | 0,00 - 0,20 m | argila c/ mat. orgân. |
|   | 0,20 - 1,00 m | argila                |         | 0,20 - 1,00 m | argila                |
|   | 1,00 - 2,60 m | argila                |         | 1,00 - 2,40 m | argila                |
|   | 2,60 - 3,20 m | argila                |         | 2,40 - 3,20 m | argila                |
|   |               |                       |         |               |                       |
| 05  | 0,00 - 0,20 m | argila c/ mat. orgân. | 06      | 0,00 - 0,20 m | argila c/ mat. orgân. |
|   | 0,20 - 1,00 m | argila                |         | 0,20 - 1,00 m | argila                |
|   | 1,00 - 2,60 m | argila                |         | 1,00 - 2,60 m | argila                |
|   | 2,60 - 4,00m  | argila                |         | 2,60 - 4,00m  | argila                |
|   |               |                       |         |               |                       |
|   |               |                       | 08      |               |                       |
|   |               |                       |         |               |                       |
|   |               |                       |         |               |                       |
|   |               |                       |         |               |                       |
|   |               |                       |         |               |                       |

Observações:

1) Sondagens através de furos manuais com trado diâmetro de 20 cm e com valas executadas com retroescavadeira;

2) Croqui dos furos de sondagem em anexo;

3) Lençol freático está abaixo nível das sondagens;

Capanema 03 de junho de 2024