

**PORTEIRA N° 9.097, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2025.**

*Termo de Adjudicação e Homologação do Pregão Eletrônico nº 49/2025.*

O Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e, Considerando que o procedimento licitatório está de acordo com a Lei nº 14.133/2021 e Lei Complementar nº 14/2022.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Adjudicar e Homologar o Processo de Licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 49/2025, objeto AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES E COMPONENTES DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIOS COM ADOÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.

**Art. 2º** Em cumprimento ao disposto no Art.95 nos , §1º, §2 e §3 da Lei Complementar nº 14/2022, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, apresentando os vencedores pelo critério menor preço Por Item;

Vencedores							
Fornecedor	Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Quantida de	Preço	
52.795.806 ALTAIR CORREA	1	1	ADESIVO DE DEMARCAÇÃO DE INCÊNDIO, COMO O PADRÃO E17 SINALIZAÇÃO DE SOLO EM VINIL DE 1 METRO QUADRADO (100X100 CM) COM UM QUADRADO CENTRAL VERMELHO (70X70 CM) RODEADO POR UMA BORDA AMARELA DE 15 CM. ESTE ADESIVO AUTOCOLANTE, QUE DEVE SER APLICADO EM PISOS LISOS E LIMPOS, DELIMITA A ÁREA DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO.	SIGMA	20,00	32,00	
52.795.806 ALTAIR CORREA	1	2	CHAVE STORZ, UTILIZADA PARA DESACOPLAR E ACOPLAR MANGUEIRAS DE ENGATES DE ENGATES RÁPIDOS (JUNTAS STORZ) EM HIDRANTES.	MOCELIN	20,00	14,00	
52.795.806 ALTAIR CORREA	1	3	DEMARCAÇÃO DE PISO PARA EXTINTORES E HIDRANTES EM UMA ÁREA A SER DEMARCADA COM UM QUADRADO DE 1 M X 1 M; SENDO CENTRO DA ÁREA PINTADO DE VERMELHO, COM UM QUADRADO DE 70 CM X 70 CM, E UMA BORDA AMARELA DE 15 CM DE LARGURA QUE DEVE	SIGMA	20,00	48,00	

			CIRCUNDAR O QUADRADO VERMELHO.			
52.795.806	1	4	ESGUICHO DE JATO REGULÁVEL, UTILIZADO EM SISTEMAS DE HIDRANTES ESSES ESGUICHOS CONTROLAM O FORMATO DO JATO D'ÁGUA, QUE PODE SER COMPACTO PARA RESFRIAMENTO OU NEBLINA PARA DISPERSÃO, GARANTINDO UM ALCANCE MÍNIMO DE 10 METROS E PERMITINDO O FECHAMENTO TOTAL DO FLUXO. CONFORME NBR 14870.	MOCELIN	20,00	79,00
52.795.806	1	5	EXTINTOR DE GAS CARBÔNICO (CO2), PARA CLASSE DE FOGO BC CAPACIDADE EXTINTORA 5-B:C, CARGA DE 4 KG, AGENTE EXTINTOR CO2, PRESSÃO DE TRABALHO 12,6 MPa, GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO, NOVO. DEVEM ESTAR LACRADOS, COM A PRESSÃO ADEQUADA E POSSUIR SELO DE CONFORMIDADE CONCEDIDA POR ÓRGÃO CREDENCIADO PELO SISTEMA BRASILEIRO DE CERTIFICAÇÃO (INMETRO)	MOCELIN	10,00	478,00
52.795.806	1	6	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO (CO2), PARA CLASSE DE FOGO BC CAPACIDADE EXTINTORA 5-B:C, CARGA DE 6 KG, AGENTE EXTINTOR CO2, PRESSÃO DE TRABALHO 12,6 MPa, GARANTIA DE 1 ANO; NOVO. DEVEM ESTAR LACRADOS, COM A PRESSÃO ADEQUADA E POSSUIR SELO DE CONFORMIDADE CONCEDIDA POR ÓRGÃO CREDENCIADO PELO SISTEMA BRASILEIRO DE CERTIFICAÇÃO (INMETRO)	MOCELIN	10,00	540,00
52.795.806	1	7	EXTINTOR P4, PARA CLASSE DE FOGO ABC, CAPACIDADE EXTINTORA 2-A:20-B:C CARGA DE 4 kg, AGENTE EXTINTOR FOSFATO MONOAMÔNICO (PQS ABC), PRESSÃO DE TRABALHO 1,03 MPa, GARANTIA MÍNIMA DE 5	MOCELIN	100,00	140,00

			ANOS, NOVO. DEVEM ESTAR LACRADOS, COM A PRESSÃO ADEQUADA E POSSUIR SELO DE CONFORMIDADE CONCEDIDA POR ÓRGÃO CREDENCIADO PELO SISTEMA BRASILEIRO DE CERTIFICAÇÃO (INMETRO)			
52.795.806	1	8	EXTINTOR SOBRE CARRINHO (CARRETA / TROLLEY), TIPO PÓ QUÍMICO ABC CAPACIDADE NOMINAL 50 KG, AGENTE EXTINTOR FOSFATO MONOAMÔNICO (PQS ABC), PRESSÃO DE TRABALHO APROXIMADA 1,0MPa, GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO, NOVO. DEVEM ESTAR LACRADOS, COM A PRESSÃO ADEQUADA E POSSUIR SELO DE CONFORMIDADE CONCEDIDA POR ÓRGÃO CREDENCIADO PELO SISTEMA BRASILEIRO DE CERTIFICAÇÃO (INMETRO)	MOCELIN	2,00	1.478,00
52.795.806	1	9	EXTINTOR VEICULAR 1 KG, PARA CLASSE DE FOGO ABC CAPACIDADE EXTINTORA 1-A:5-B:C, CARGA NOMINAL DE 0,9kg (DESIGNADO COMERCIALMENTE COMO 1 KG), AGENTE EXTINTOR FOSFATO MONOAMÔNICO (PQS ABC), PRESSÃO E TRABALHO 0,69 MPa, GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS, NOVO. DEVEM ESTAR LACRADOS, COM A PRESSÃO ADEQUADA E POSSUIR SELO DE CONFORMIDADE CONCEDIDA POR ÓRGÃO CREDENCIADO PELO SISTEMA BRASILEIRO DE CERTIFICAÇÃO (INMETRO).	MOCELIN	10,00	74,00
52.795.806	1	10	EXTINTOR VEICULAR 2 KG, PARA CLASSE DE FOGO ABC CAPACIDADE EXTINTORA 1-A:5-B:C, CARGA DE 2 KG, AGENTE EXTINTOR FOSFATO MONOAMÔNICO (PQS ABC), PRESSÃO DE TRABALHO 1,03 MPa, GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS, NOVO. DEVEM ESTAR LACRADOS, COM A PRESSÃO	MOCELIN	10,00	107,00

			ADEQUADA E POSSUIR SELO DE CONFORMIDADE CONCEDIDA POR ÓRGÃO CREDENCIADO PELO SISTEMA BRASILEIRO DE CERTIFICAÇÃO (INMETRO).			
52.795.806	1	11	MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 2, DESTINADA A EDIFÍCIOS COMERCIAIS INDUSTRIALIS E CORPO DE BOMBEIROS, PARA USO EM SISTEMAS DE HIDRANTES E LOCAIS COM MAIOR EXIGÊNCIA OPERACIONAL. FABRICADA EM TECIDO POLIÉSTER E TUBO INTERNO DE BORRACHA SINTÉTICA, DIÂMETRO NOMINAL DE 1½" (38 MM), COMPRIMENTO DE 15 A 30 METROS, PRESSÃO DE TRABALHO MÍNIMA DE 14 KGF/CM <sup>2</sup> (1,4 MPa), COM ENGATES TIPO STORZ, CONFORME ABNT NBR 11861:2013.	MOCELIN	14,00	340,00
52.795.806	1	12	MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 4, DESTINADA A USO PROFISSIONAL EM ÁREAS INDUSTRIALIS, PORTUÁRIAS, REFINARIAS, AEROPORTOS E CORPO DE BOMBEIROS, PROJETADA PARA SUPORTAR ALTAS PRESSÕES E CONDIÇÕES SEVERAS DE TRABALHO. CONFECIONADA COM DUPLA COBERTURA DE TECIDO POLIÉSTER E REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA SINTÉTICA, RESISTENTE À ABRASÃO E AO ENVELHECIMENTO. DIÂMETRO NOMINAL DE 1½" (38 MM), COMPRIMENTO DE 15 A 30 METROS, PRESSÃO DE TRABALHO MÍNIMA DE 14 KGF/CM <sup>2</sup> (1,4 MPa), COM ENGATES TIPO STORZ, PRENSADOS CONFORME NORMA. ATENDE INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS DA ABNT NBR 11861:2013 – MANGUEIRAS DE	MOCELIN	8,00	899,00

			INCÊNDIO – REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIO.			
52.795.806	1	13	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA CONFORME A NPT 020 COM AS PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA CONFORME A NPT 020 CBMPR, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL PLÁSTICO E FOTOLUMINESCENTE DE ACORDO COM A NBR 13434-3/05, SÍMBOLO RETANGULAR NA COR VERDE, COM SIGNIFICADOS E SIMBOLOGIAS DIVERSAS. DIMENSÕES: 15X30CM.	SIGMA	35,00	13,50
52.795.806	1	14	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA CONFORME A NPT 020 CBMPR COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL PLÁSTICO E FOTOLUMINESCENTE DE ACORDO COM A NBR 13434-3/05, SÍMBOLO RETANGULAR NA COR VERDE, COM SIGNIFICADOS E SIMBOLOGIAS DIVERSAS. DIMENSÕES: 12X24CM.	SIGMA	35,00	8,90
52.795.806	1	15	PLACA PARA EXTINTOR. CONFORME A NPT 020 COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL PLÁSTICO E FOTOLUMINESCENTE DE ACORDO COM A NBR 13434-3/05, SÍMBOLO QUADRADO NA COR VERMELHA, DIMENSÕES: 20X20CM.	SIGMA	35,00	11,70
52.795.806	1	16	RECARGA DE EXTINTOR AP, PARA CLASSE DE FOGO A, CAPACIDADE EXTINTORA 2-A, CARGA DE 10 LITROS, AGENTE EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA, PRESSÃO DE TRABALHO 1,03 MPa, GARANTIA DE 1 ANO; À BASE DE TROCA. DEVEM ESTAR LACRADOS, COM A PRESSÃO ADEQUADA E POSSUIR SELO DE CONFORMIDADE CONCEDIDA	MOCELIN	62,00	39,50

			POR ÓRGÃO CREDENCIADO PELO SISTEMA BRASILEIRO DE CERTIFICAÇÃO (INMETRO).			
52.795.806	1	17	RECARGA DE EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO, PARA CLASSE DE FOGO BC CAPACIDADE EXTINTORA 5-B:C, CARGA DE 4 KG, AGENTE EXTINTOR CO2, PRESSÃO DE TRABALHO 12,6 MPa, GARANTIA DE 1 ANO; À BASE DE TROCA. DEVEM ESTAR LACRADOS, COM A PRESSÃO ADEQUADA E POSSUIR SELO DE CONFORMIDADE CONCEDIDA POR ÓRGÃO CREDENCIADO PELO SISTEMA BRASILEIRO DE CERTIFICAÇÃO (INMETRO).	MOCELIN	30,00	67,50
52.795.806	1	18	RECARGA DE EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO, PARA CLASSE DE FOGO BC CAPACIDADE EXTINTORA 5-B:C, CARGA DE 6 KG, AGENTE EXTINTOR CO2, PRESSÃO DE TRABALHO 12,6 MPa, GARANTIA DE 1 ANO; À BASE DE TROCA. DEVEM ESTAR LACRADOS, COM A PRESSÃO ADEQUADA E POSSUIR SELO DE CONFORMIDADE CONCEDIDA POR ÓRGÃO CREDENCIADO PELO SISTEMA BRASILEIRO DE CERTIFICAÇÃO (INMETRO).	MOCELIN	50,00	58,00
52.795.806	1	19	RECARGA DE EXTINTOR P12, PARA CLASSE DE FOGO BC CAPACIDADE EXTINTORA 20-B:C, CARGA DE 12 kg, AGENTE EXTINTOR BICARBONATO DE SÓDIO, PRESSÃO DE TRABALHO 1,03 MPa, GARANTIA DE 1 ANO; À BASE DE TROCA. DEVEM ESTAR LACRADOS, COM A PRESSÃO ADEQUADA E POSSUIR SELO DE CONFORMIDADE CONCEDIDA POR ÓRGÃO CREDENCIADO PELO SISTEMA BRASILEIRO DE CERTIFICAÇÃO (INMETRO).	MOCELIN	10,00	69,00
52.795.806	1	20	RECARGA DE EXTINTOR P4, PARA CLASSE DE FOGO ABC CAPACIDADE EXTINTORA 2-A:20-	MOCELIN	140,00	46,70

			B:C, CARGA DE 4 KG DE AGENTE EXTINTOR FOSFATO MONOAMÔNICO, PRESSÃO DE TRABALHO 1,03 MPa, GARANTIA DE 1 ANO; À BASE DE TROCA. DEVEM ESTAR LACRADOS, COM A PRESSÃO ADEQUADA E POSSUIR SELO DE CONFORMIDADE CONCEDIDA POR ÓRGÃO CREDENCIADO PELO SISTEMA BRASILEIRO DE CERTIFICAÇÃO (INMETRO).			
52.795.806	1	21	RECARGA DE EXTINTOR P4, PARA CLASSE DE FOGO ABC CAPACIDADE EXTINTORA 3A-20-B:C, CARGA DE 4 kg, AGENTE EXTINTOR BICARBONATO DE SÓDIO, PRESSÃO DE TRABALHO 1,03 MPa, GARANTIA DE 1 ANO; À BASE DE TROCA. DEVEM ESTAR LACRADOS, COM A PRESSÃO ADEQUADA E POSSUIR SELO DE CONFORMIDADE CONCEDIDA POR ÓRGÃO CREDENCIADO PELO SISTEMA BRASILEIRO DE CERTIFICAÇÃO (INMETRO).	MOCELIN	30,00	46,40
52.795.806	1	22	RECARGA DE EXTINTOR P4, PARA CLASSE DE FOGO BC CAPACIDADE EXTINTORA 20-B:C, CARGA DE 4 kg, AGENTE EXTINTOR BICARBONATO DE SÓDIO, PRESSÃO DE TRABALHO 1,03 MPa, GARANTIA DE 1 ANO; À BASE DE TROCA. DEVEM ESTAR LACRADOS, COM A PRESSÃO ADEQUADA E POSSUIR SELO DE CONFORMIDADE CONCEDIDA POR ÓRGÃO CREDENCIADO PELO SISTEMA BRASILEIRO DE CERTIFICAÇÃO (INMETRO).	MOCELIN	75,00	38,50
52.795.806	1	23	RECARGA DE EXTINTOR P6, PARA CLASSE DE FOGO ABC CAPACIDADE EXTINTORA 2-A:20-B:C, CARGA DE 6 kg DE AGENTE EXTINTOR FOSFATO MONOAMÔNICO, PRESSÃO DE TRABALHO 1,03 MPa, GARANTIA DE 1 ANO; À BASE DE TROCA. DEVEM ESTAR LACRADOS, COM	MOCELIN	10,00	58,60

			A PRESSÃO ADEQUADA E POSSUIR SELO DE CONFORMIDADE CONCEDIDA POR ÓRGÃO CREDENCIADO PELO SISTEMA BRASILEIRO DE CERTIFICAÇÃO (INMETRO).			
52.795.806	1	24	RECARGA DE EXTINTOR P6, PARA CLASSE DE FOGO ABC CAPACIDADE EXTINTORA 4A-40-B-C, CARGA DE 6 kg, AGENTE EXTINTOR BICARBONATO DE SÓDIO, PRESSÃO DE TRABALHO 1,03 MPa, GARANTIA DE 1 ANO; À BASE DE TROCA. DEVEM ESTAR LACRADOS, COM A PRESSÃO ADEQUADA E POSSUIR SELO DE CONFORMIDADE CONCEDIDA POR ÓRGÃO CREDENCIADO PELO SISTEMA BRASILEIRO DE CERTIFICAÇÃO (INMETRO).	MOCELIN	10,00	58,50
52.795.806	1	25	RECARGA DE EXTINTOR P6, PARA CLASSE DE FOGO BC CAPACIDADE EXTINTORA 20-B:C, CARGA DE 6 kg, AGENTE EXTINTOR BICARBONATO DE SÓDIO, PRESSÃO DE TRABALHO 1,03 MPa, GARANTIA DE 1 ANO; À BASE DE TROCA. DEVEM ESTAR LACRADOS, COM A PRESSÃO ADEQUADA E POSSUIR SELO DE CONFORMIDADE CONCEDIDA POR ÓRGÃO CREDENCIADO PELO SISTEMA BRASILEIRO DE CERTIFICAÇÃO (INMETRO).	MOCELIN	30,00	44,00
52.795.806	1	26	RECARGA DE EXTINTOR P8, PARA CLASSE DE FOGO ABC CAPACIDADE EXTINTORA 2-A:20-B:C, CARGA DE 8 kg DE AGENTE EXTINTOR FOSFATO MONOAMÔNICO, PRESSÃO DE TRABALHO 1,03 MPa, GARANTIA DE 1 ANO; À BASE DE TROCA. DEVEM ESTAR LACRADOS, COM A PRESSÃO ADEQUADA E POSSUIR SELO DE CONFORMIDADE CONCEDIDA POR ÓRGÃO CREDENCIADO PELO SISTEMA BRASILEIRO DE CERTIFICAÇÃO (INMETRO).	MOCELIN	20,00	69,00

52.795.806	1	27	RECARGA DE EXTINTOR P8, PARA CLASSE DE FOGO BC CAPACIDADE EXTINTORA 20-B:C, CARGA DE 8 kg, AGENTE EXTINTOR BICARBONATO DE SÓDIO, PRESSÃO DE TRABALHO 1,03 MPa, GARANTIA DE 1 ANO; À BASE DE TROCA. DEVEM ESTAR LACRADOS, COM A PRESSÃO ADEQUADA E POSSUIR SELO DE CONFORMIDADE CONCEDIDA POR ÓRGÃO CREDENCIADO PELO SISTEMA BRASILEIRO DE CERTIFICAÇÃO (INMETRO).	MOCELIN	15,00	52,00
52.795.806	1	28	RECARGA DE EXTINTOR SOBRE CARRINHO (CARRETA) PARA CLASSES DE FOGO ABC, CAPACIDADE EXTINTORA 30A:240B:C, CARGA DE 50 KG, AGENTE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO (FOSFATO MONOAMÔNICO - PQS ABC), PRESSÃO DE TRABALHO 1,0 MPa, GARANTIA DE 1 ANO; À BASE DE TROCA. DEVEM ESTAR LACRADOS, COM A PRESSÃO ADEQUADA E POSSUIR SELO DE CONFORMIDADE CONCEDIDA POR ÓRGÃO CREDENCIADO PELO SISTEMA BRASILEIRO DE CERTIFICAÇÃO (INMETRO).	MOCELIN	2,00	275,00
52.795.806	1	29	RECUPERAÇÃO DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO (EMPATAÇÃO). SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO POR EMPATAÇÃO, CONSISTENTE NO CORTE E SUBSTITUIÇÃO DA EXTREMIDADE DANIFICADA DA MANGUEIRA E REINSTALAÇÃO DO ENGATE (UNIÃO), CONFORME PREVISTO NA ABNT NBR 11861:2013, GARANTINDO QUE A MANGUEIRA VOLTE A OPERAR COM SEGURANÇA E EFICÁCIA. O SERVIÇO DEVERÁ INCLUIR NOVA PRENSAGEM, TESTE HIDROSTÁTICO APÓS A INTERVENÇÃO E IDENTIFICAÇÃO CONFORME NORMA.	MOCELIN	40,00	29,00

52.795.806	I	30	SUPORTE DE CHÃO PARA EXTINTOR GRANDE DE 4 E 6KG - TRIPÉ REFORÇADO ESTRUTURA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO GALVANIZADO OU PINTURA EPÓXI, EQUIPADO COM PÉS EMBORRACHADOS.	EXTANG	15,00	21,50
52.795.806	I	31	SUPORTE DE CHÃO PARA EXTINTOR GRANDE DE 8 E 12KG - TRIPÉ REFORÇADO ESTRUTURA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO GALVANIZADO OU PINTURA EPÓXI, EQUIPADO COM PÉS EMBORRACHADOS.	EXTANG	15,00	21,50
52.795.806	I	32	SUPORTE DE PAREDE REFORÇADO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO EM AÇO GALVANIZADO.	EXTANG	20,00	3,89
52.795.806	I	33	SUPORTE VEICULAR PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO CONFECCIONADO EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA, COM SISTEMA DE FIXAÇÃO AJUSTÁVEL E SEGURA, COMPATÍVEL COM DIFERENTES CAPACIDADES, NOVO E EM CONFORMIDADE COM NORMAS TÉCNICAS E EXIGÊNCIAS DO INMETRO.	EXTANG	10,00	36,90
52.795.806	I	34	TESTE HIDROSTÁTICO EM MANGUEIRA DE INCÊNDIO SERVIÇO DE ENSAIO HIDROSTÁTICO EM MANGUEIRAS DE INCÊNDIO, CONFORME REQUISITOS DA ABNT NBR 12779:2021, DESTINADO A VERIFICAR A RESISTÊNCIA E ESTANQUEIDADE DA MANGUEIRA SOB PRESSÃO, GARANTINDO SUA SEGURANÇA E FUNCIONALIDADE. O ENSAIO DEVERÁ SER REALIZADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA E DEVIDAMENTE CERTIFICADA, COM EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO E ETIQUETA DE	MOCELIN	20,00	23,50

		APROVAÇÃO, CONTENDO DATA DO TESTE E VALIDADE.			
--	--	--	--	--	--

**Art. 3º** Valor total dos gastos com a Licitação modalidade Pregão Eletrônico Nº 49/2025 é de R\$ 72.355,80 (Setenta e Dois Mil, Trezentos e Cinquenta e Cinco Reais e Oitenta Centavos).

**Art. 4º** Adjudico e Homologo a presente licitação, revogadas as disposições em contrário.

Município de Capanema PR, 05 de dezembro de 2025

Neivor Kessler  
*Prefeito Municipal*

**Publicado no DIOEM 5/12/2025,  
Edição 1829, Página(s) 2 a 4.**

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro – Capanema/PR - 85760-000  
Fone:(46)3552-1321 - CNPJ nº 75.972.760/0001-60 - [www.capanema.pr.gov.br](http://www.capanema.pr.gov.br)